

ਗੈਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ



ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ, ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।



ਗੈਸੋਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੀਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੂ ਸਰਕਟਾਂ, ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਂਟੈਰਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਂਟੈਰਕਟਰ ਲੱਭੋ:
findacontractor.esasafe.com



ਹੂੰਏਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ।



ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।



ਉਹਨਾਂ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਲਣਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਨਾ ਚਲਾਓ।



ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ (ਲਾਅਨ ਮੋਟਰਸ ਜਾਂ ਸਨੋ ਬਲੋਅਰਸ) ਨੂੰ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾਓ।



Mississauga Fire & Emergency Services

ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Mississauga Fire & Emergency Services
Fire Prevention Division
905.896.5908
mississauga.ca/fire
fire.prevention@mississauga.ca